

Raport przekroczeń mocy umownej [kW]

Wykonano dnia: 2007-03-06 10:27:07

Obliczenia za okres: 2007-01-01 - 2007-01-31

Przekroczenia mocy umownej - ze wszystkich mocy						
Moc [kW]	Nadwyżka [kW]	Data	Godzina	Dzień	Strefa	Moc umowna [kW]
41.600	1.600	02-01-2007	10:59	wtorek	A	40.000
40.480	0.480	03-01-2007	09:14	środa	A	40.000
41.400	1.400	03-01-2007	09:29	środa	A	40.000
40.760	0.760	03-01-2007	09:44	środa	A	40.000
40.440	0.440	03-01-2007	09:59	środa	A	40.000
41.320	1.320	03-01-2007	11:59	środa	A	40.000
40.680	0.680	03-01-2007	12:14	środa	A	40.000
40.040	0.040	03-01-2007	14:29	środa	C	40.000
40.160	0.160	03-01-2007	14:59	środa	C	40.000
41.240	1.240	04-01-2007	11:29	czwartek	A	40.000
40.040	0.040	04-01-2007	13:59	czwartek	C	40.000
40.280	0.280	04-01-2007	14:14	czwartek	C	40.000
43.080	3.080	05-01-2007	11:29	piątek	A	40.000
41.680	1.680	05-01-2007	11:44	piątek	A	40.000
42.160	2.160	05-01-2007	14:14	piątek	C	40.000
41.040	1.040	05-01-2007	14:29	piątek	C	40.000
40.640	0.640	05-01-2007	14:59	piątek	C	40.000
46.280	6.280	08-01-2007	10:14	poniedziałek	A	40.000
42.720	2.720	08-01-2007	10:29	poniedziałek	A	40.000
40.720	0.720	08-01-2007	10:44	poniedziałek	A	40.000
41.920	1.920	08-01-2007	11:44	poniedziałek	A	40.000
41.200	1.200	09-01-2007	09:44	wtorek	A	40.000
41.280	1.280	10-01-2007	07:59	środa	A	40.000
40.800	0.800	10-01-2007	08:14	środa	A	40.000
41.760	1.760	10-01-2007	08:29	środa	A	40.000
40.360	0.360	10-01-2007	08:44	środa	A	40.000
41.240	1.240	10-01-2007	09:14	środa	A	40.000
48.760	8.760	10-01-2007	09:29	środa	A	40.000
46.720	6.720	10-01-2007	09:44	środa	A	40.000
46.200	6.200	10-01-2007	09:59	środa	A	40.000
46.520	6.520	10-01-2007	10:14	środa	A	40.000
45.680	5.680	10-01-2007	10:29	środa	A	40.000
48.920	8.920	10-01-2007	10:59	środa	A	40.000
40.240	0.240	10-01-2007	11:29	środa	A	40.000
40.160	0.160	10-01-2007	11:59	środa	A	40.000
40.120	0.120	10-01-2007	14:14	środa	C	40.000
Suma nadwyżek = 78.640 [kW]			Ilość przekroczeń = 36			
Max = 48.920 [kW] 10-01-2007 10:59						

Przekroczenia mocy umownej - z najwyższej mocy w godzinie						
Moc [kW]	Nadwyżka [kW]	Data	Godzina	Dzień	Strefa	Moc umowna [kW]
41.600	1.600	02-01-2007	10:59	wtorek	A	40.000
41.400	1.400	03-01-2007	09:29	środa	A	40.000
41.320	1.320	03-01-2007	11:59	środa	A	40.000
40.680	0.680	03-01-2007	12:14	środa	A	40.000
40.160	0.160	03-01-2007	14:59	środa	C	40.000

Przekroczenia mocy umownej - z najwyższej mocy w godzinie						
Moc [kW]	Nadwyżka [kW]	Data	Godzina	Dzień	Strefa	Moc umowna [kW]
41.240	1.240	04-01-2007	11:29	czwartek	A	40.000
40.040	0.040	04-01-2007	13:59	czwartek	C	40.000
40.280	0.280	04-01-2007	14:14	czwartek	C	40.000
43.080	3.080	05-01-2007	11:29	piątek	A	40.000
42.160	2.160	05-01-2007	14:14	piątek	C	40.000
46.280	6.280	08-01-2007	10:14	poniedziałek	A	40.000
41.920	1.920	08-01-2007	11:44	poniedziałek	A	40.000
41.200	1.200	09-01-2007	09:44	wtorek	A	40.000
41.280	1.280	10-01-2007	07:59	środa	A	40.000
41.760	1.760	10-01-2007	08:29	środa	A	40.000
48.760	8.760	10-01-2007	09:29	środa	A	40.000
48.920	8.920	10-01-2007	10:59	środa	A	40.000
40.240	0.240	10-01-2007	11:29	środa	A	40.000
40.120	0.120	10-01-2007	14:14	środa	C	40.000
Suma nadwyżek = 42.440 [kW]			Ilość przekroczeń = 19			
Max = 48.920 [kW] 10-01-2007 10:59						

Lista urządzeń biorących udział w zestawieniu:

Nazwa	Numer	Typ	Znak bilansujący
POZYTON	272047	LZQM	+
POZYTON_2	303.0001107	EQABP	+